

مشخصات کانکس اتاقک کنترل سیستم SRP- ساخت شرکت اُریس اوکسین

- (۱) ابعاد کانکس (ارتفاع*عرض*طول) ۲۶۰۰*۲۵۰۰*۴۰۰۰ میلیمتر میباشد.
- (۲) شاسی کانکس از تیرآهن نمره ۱۴ بصورت دور کلاف
- (۳) اسکلت از ورق ۳ میلیمتر خمکاری شده از آلیاژ ST-37 که با کلاف قوطی ۴۰ در ۸۰ میلیمتر از داخل تقویت شده است و کف ریزی شاسی از پروفیل مقطع ۷۰ میلیمتر اجرا شده است و همچنین سقف با قوطی ۴۰ در ۴۰ میلیمتر تقویت گردیده. (جوشکاری ها بصورت فول جوش)
- (۴) رنگ استراکچر کانکس با اجرای کامل آستری زینک ریچ آپوکسی در دو مرحله و اجرای یک مرحله رنگ پلی اورتان نمای بیرونی
- (۵) دیواره ها و سقف کانکس از نوع ساندویچ پنل ۴ سانتیمتر با دانسیته ۴۰ از ورق گالوانیزه آلوزینک ضخامت 0.5 میلیمتر کند سوز اجرا گردیده.
- (۶) کف کانکس با ورق ۲ میلیمتر گالوانیزه و تخته چند لایه ضدآب به ضخامت ۱۶ میلیمتر با روکش کفیوش رولی آنتی استاتیک اجرا گردیده.
- (۷) درب ورودی از جنس ساندویچ پانل دارای شیشه خور ۵۰*۴۰ سانتیمتر به همراه دستگیره سوئیچی به همراه نوار آب بندی
- (۸) پنجره از نوع UPVC با شیشه دو جداره ثابت
- (۹) تعبیه دریچه هدایت (ورودی و خروجی) کابل های برق به خارج از کانکس با گلند پلیت
- (۱۰) تعبیه ۴ عدد لاگ حمل با جرثقیل در چهار گوشه بالای کانکس (از نبشی سایز ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۱۰ میلیمتر)- تعبیه قلاب در تیرآهن شاسی اصلی جهت حمل اضطراری به ضخامت ۱۵ میلیمتر و از بالا مجهز به چهار قلاب از سیم بکسل ۱۶ میلیمتر با شگل جهت حمل با جرثقیل
- (۱۱) برق کشی کانکس با رعایت استانداردهای لازم طبق دستورالعمل تایید شده از سوی کارفرما
- (۱۲) نصب یک دستگاه کولر اسپلیت BTU ۱۸۰۰۰ با موتور پیستونی از برند های مورد تایید کارفرما.
- (۱۳) تهیه و نصب پایه و سایبان جهت محافظت از یونیت out door کولر اسپلیت.
- (۱۴) کلیه ورودی ها و خروجی ها از قبیل درب و پنجره دارای آب چکان می باشند.
- (۱۵) آب بندی و درزگیری با چسب مخصوص و سیلیکون انجام گرفته است.
- (۱۶) نقاط اتصال سقف و دیواره و تمامی زوایای ظاهری بصورت مناسب با استفاده از فلاشینگ پوشیده و آب بندی شده است.
- (۱۷) شیب بندی مناسب سقف کانکس جهت هدایت آب
- (۱۸) کانکس دارای درجه محافظت IP 65 می باشد.